



FÁBRICA Y OFICINAS:  
C/ PALAUTORDERA, 22 - P.O.BOX 86  
Tel. 93 870 53 50- Fax. 93 879 00 85  
08400 GRANOLLERS (BARCELONA)- SPAIN  
E-mail: [comercial@aquaram.es](mailto:comercial@aquaram.es)  
[www.aquaram.es](http://www.aquaram.es)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/ *DECLARATION OF CONFORMITY.*

Declaramos bajo nuestra responsabilidad como Fabricantes de los productos CH, que los accesorios lisos de PVC contenidos en esta declaración de conformidad, cumplen los requisitos de la Directiva de equipos a presión 97-23-CE.

*Under our now responsibility as Manufacturers of the CH products we hereby declare, that PVC socket fittings listed in this Declaration of Conformity, comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive 97-23-EC.*

Descripción del equipo a presión:

ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO CON EMBOCADURAS LISAS PARA ENCOLAR  
CONEXIONES LISAS: DE 16 A 315 mm

*Description of the pressured Equipment:*

*PVC-U FITTINGS WITH SOCKET UNION FOR SOLVENT CEMENT  
CONNECTIONS SOCKET OF 16 AT 315 mm*

Limite de trabajo admisible:

16 bares PARA LAS MEDIDAS DESDE 16 mm HASTA 140 mm  
10 bares DESDE 160 mm HASTA 315 mm.

LÍMITES DE TEMPERATURA: DESDE 0°C HASTA +60°C ADMITIENDO UNA DISMINUCIÓN DE PRESIÓN PARTIR DE 25° C SEGÚN EL DIAGRAMA DE PRESIÓN-TEMPERATURA INDICADO EN NUESTRA TARIFA.

GRUPOS DE FLUIDOS 2.

*Admissible works limits:*

*16 bar FROM 16 mm AT 140 mm  
10 bar FROM 160 mm AT 315 mm*

*TEMPERATURE LIMITS: 0°C TO +60°C, PRESSURE DECREASING IS ADMITTED FROM 25° C, AS SHOW AT OUR CATALOGUE PRESSURE-TEMPERATURE DIAGRAM.*

*FLUID GROUP 2.*

Procedimiento utilizado para la evaluación de la no conformidad: LOS ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO CON CONEXIONES PARA ENCOLAR ESTÁN CATEGORIZADAS Y SON CONFORMES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3.3b DE LA DIRECTIVA 97-23-CE. DICHOS ACCESORIOS NO DEBEN LLEVAR EL MARCADO CE.

*Conformity Assessment Procedure: THE PVC FITTINGS WITH SOCKETS CONNECTIONS ARE CATEGORIZED AND COMPLY WITH THE ARTICLE 3.3b OF THE DIRECTIVE 97-23-CE. THOSE FITTINGS MUST NO BEAR THE CE-LABEL.*

Normas y Especificaciones Técnicas aplicadas: UNE-EN ISO 1452, ISO 727,R, ISO 7/1, UNE-EN 763, UNE-EN 917.

*Norms and Technical Specifications applied: UNE-EN ISO 1452, ISO 727,R, ISO 7/1, UNE-EN 763, UNE-EN 917.*

RICARDO RUIZ. 25/04/2019

Director Técnico / *Technical Manager*

ISO 9001:2015

Quality Management Approved Since 2000.

PVC-U FITTINGS WITH SOCKET CONNECTIONS ACCORDING TO PRESURE EQUIPAMENT DIRECTIVE 97-23-CE

